

Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2021 год

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
1	Январь	07,12 2021.01.24	10,51 2021.01.24	КЛ-6 кВ от ТП-51 до ТП-158	ф. "Фр-2" от П/С "Северная", ТП-51, ТП-158, ТП-49, ТП-22, ТП-148, ТП-236, ТП-429, ТП-61, ТП-98	3,65	768	7065,70	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
2	Январь	07,12 2021.01.24	10,51 2021.01.24	КЛ-6 кВ от РП-14, ф. "Ввод-2"	ф. "РП-14-2" от П/С "Северная", ТП-338, ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-388, ТП-73, ТП-122, ТП-133, ТП-316, ТП-433, ТП-182, ТП-121, ТП-353	3,65	1463	1228,80	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
3	Январь	20,25 2021.01.31	21,25 2021.01.31	КЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-5" до РП-5 ф. "КЛ-5"	ф. "КЛ-5" от РП-5, ТП-299, ТП-6, ТП-262, ТП-254, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	1,00	1442	1401,00	Воздействие животных и птиц	Определение места повреждения, восстановление соединения
4	Февраль	11,30 2021.02.14	12,00 2021.02.14	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Станконормаль-2" до РП-6 ф. "Ввод-2"	ф. "Станконормаль-2" от П/С "Северная", ТГ-4, ТП-297, ТП-401, ТП-259, ТП-370, ТП-461, ТП-190	0,50	201	581,20	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
5	Февраль	14,16 2021.02.19	16,15 2021.02.19	КЛ-6 кВ от П/С "Северная", ф. "Промзона", от ТП-169 до ТП-128	ф. "Пром. зона" от П/С "Северная", ТП-464, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-440, ТП-105, ТП-169, ТП-128, ТП-23, ТП-11, ТП-166, ТП-205, ТП-225, ТП-406, ТП-226, ТП-144, ТП-418, ТП-96, ТП-106	1,98	1175	1000,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
6	Март	05,53 2021.03.18	13,00 2021.03.18	ВЛ-10 кВ "ЧМ-101"	ТП-728, ТП-729, ТП-450, ТП-691, ТП-692, ТП-718, ТП-730, ТП-832	7,12	491	5011,50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной сети 110/35 кВ	Осмотр, восстановление соединения
7	Март	00,35 2021.03.24	11,30 2021.03.24	ВЛ-6 кВ от РЛНД 163/283 до ТП-283	ф. "154" от РП-15, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-375	10,92	9	5996,50	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - гололедно-изморозевые отложения	Осмотр, восстановление соединения
8	Март	02,43 2021.03.24	11,00 2021.03.24	ВЛ-6 кВ от ТП-357 до ТП-47	ф. "112" от РП-11, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283	8,28	601	851,10	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - гололедно-изморозевые отложения	Осмотр, восстановление соединения
9	Март	00,08 2021.03.27	02,23 2021.03.27	КЛ-6 кВ от П/С «МайГЭС» ф. "КЛ-5"	ф. "КЛ-5" от П/С "МайГЭС", ТП-254, ТП-262, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111, ТП-299, ТП-6	2,25	1203	1336,90	Воздействие повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр, восстановление соединения
10	Апрель	14,03 2021.04.29	18,10 2021.04.29	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-8-2" до РП-8 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-8-2" от П/С "Черемушки", ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-304, ТП-303, ТП-434, ТП-289, ТП-414, ТП-483, ТП-194, ТП-275, ТП-154, ТП-31, ТП-130	4,12	2269	7234,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
11	Май	02,35 2021.05.03	04,25 2021.05.03	КЛ-6 кВ от ТП-221 до ТП-235	ф. "24" от РП-2, ТП-221, ТП-235, ТП-227, ТП-305, ТП-368, ТП-470	1,83	198	1812,30	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
12	Май	16,55 2021.05.04	19,03 2021.05.04	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-2" до ТП-51	ф. "Фр-2" от П/С "Северная", ТП-51, ТП-158, ТП-49, ТП-22, ТП-181, ТП-236, ТП-429, ТП-61, ТП-98, ТП-146	2,13	668	3117,10	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
13	Май	13,40 2021.05.05	15,52 2021.05.05	ВЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-4"	ф. "КЛ-4" от П/С "МайГЭС", ТП-75, ТП-393, ТП-390, ТП-385, ТП-408, ТП-125, ТП-302, ТП-28	2,20	663	913,40	Воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, восстановление соединения
14	Май	07,16 2021.05.11	08,23 2021.05.11	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-1" до РП-14 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-14-1" от П/С "Северная", ТП-333, ТП-369, ТП-379	1,12	93	890,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
15	Май	10,12 2021.05.11	12,41 2021.05.11	ВЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Пром. зона"	ф. "Пром. зона" от П/С "Северная", ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-440, ТП-105, ТП-169, ТП-128	2,48	339	519,00	Внешнее механическое воздействие в результате повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, восстановление соединения
16	Май	10,30 2021.05.11	15,40 2021.05.11	ВЛ-6 кВ от РП-7 ф. "76"	ф. "76" от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147	5,17	1184	3940,20	Механическое повреждение в результате проезда крупногабаритной техники	Осмотр, ремонт
17	Май	06,21 2021.05.12	06,49 2021.05.12	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-2" до РП-14 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-14-2" от П/С "Северная", ТП-338, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-122, ТП-133, ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-388, ТП-73, ТП-333, ТП-369, ТП-379	0,47	1166	451,50	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
18	Май	17,00 2021.05.12	17,17 2021.05.12	КЛ-6 кВ от ТП-287 до ТП-83	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-285, ТП-319, ТП-287, ТП-83, ТП-207, ТП-238, ТП-71, ТП-97, ТП-157, ТП-325, ТП-207	0,28	1351	233,60	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
19	Май	11,26 2021.05.19	12,38 2021.05.19	ВЛ-6 кВ от РЛНД 163/283 до ТП-283	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-285, ТП-319, ТП-287, ТП-83, ТП-207, ТП-238, ТП-71, ТП-97, ТП-157, ТП-325, ТП-207	1,20	1351	1183,30	Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, восстановление соединения
20	Май	09,05 2021.05.26	17,20 2021.05.26	КЛ-6 кВ от ТП-498 до ТП-106	ф. "Нефтеразведка" от П/С "Северная", ТП-436, ТП-208, ТП-374, ТП-268, ТП-170, ТП-399, ТП-427, ТП-476, ТП-419, ТП-145, ТП-498	8,25	14	3101,50	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
21	Июнь	08,38 2021.06.08	09,40 2021.06.08	КЛ-6 кВ от ТП-105 до ТП-169	ф. "Пром. зона" от П/С "Северная", ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-440, ТП-105, ТП-169, ТП-128, ТП-23, ТП-11, ТП-166, ТП-10	0,97	1317	502,50	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
22	Июнь	16,35 2021.06.09	18,30 2021.06.09	КЛ-6 кВ от ТП-367 до ТП-423	ф. "ШВФ" от П/С "Северная", ТП-417, ТП-468, ТП-246, ТП-472, ТП-423, ТП-367, ТП-465	1,92	12	98,60	Нарушение электрической изоляции в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
23	Июнь	05,53 2021.06.26	12,30 2021.06.26	ТП-168	ТП-168	6,62	210	1370,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - прочие явления	Определение места повреждения, восстановление соединения, испытание
24	Июнь	05,55 2021.06.26	18,10 2021.06.26	КЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-172	ТП-172	12,25	164	2242,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - прочие явления	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
25	Июль	15,39 2021.07.02	15,58 2021.07.02	КЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС"	ф. "КЛ-1", "КЛ-2", "КЛ-5", "КЛ-6" от П/С "МайГЭС", ТП-424, ТП-179, ТП-260, ТП-9, ТП-93, ТП-141, ТП-490, ТП-216, ТП-126, ТП-148, ТП-53, ТП-54, ТП-442, ТП-135, ТП-132, ТП-26, ТП-172, ТП-7, ТП-60, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-453, ТП-448, ТП-48, ТП-444, ТП-116, ТП-496, ТП-55, ТП-94, ТП-79, ТП-299, ТП-6, ТП-260, ТП-254, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111, ТП-261, ТП-421, ТП-230, ТП-33, ТП-56, ТП-57, ТП-101	0,32	3938	2418,50	Отключение (повреждение) оборудования в смежной сети 110/35 кВ	Осмотр, РПВ

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
26	Июль	16,22 2021.07.04	16,45 2021.07.04	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-7-2" до РП-7 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-7-2" от П/С "Черемушки", ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147, ТП-265, ТП-336, ТП-258, ТП-382, ТП-451, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43	0,38	2113	385,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
27	Июль	18,14 2021.07.19	20,25 2021.07.19	КЛ-6 кВ от ТП-358 до ТП-354	ф. "76" от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67	2,18	875	1872,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
28	Июль	19,14 2021.07.19	22,14 2021.07.19	КЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-331	ф. "72" от РП-7, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43	3,00	719	439,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
29	Август	09,34 2021.08.16	12,00 2021.08.16	КЛ-6 кВ от ТП-111 до ТП-143	ф. "КЛ-5" от П/С "МайГЭС", ТП-6, ТП-299, ТП-262, ТП-254, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	2,43	1042	2167,30	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
30	Август	11,50 2021.08.19	16,08 2021.08.19	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-13-1" до РП-13 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-13-1" от П/С "Черемушки", ТП-309, ТП-310, ТП-326, ТП-115, ТП-272, ТП-463, ТП-213, ТП-332, ТП-15, ТП-36, ТП-457, ТП-471, ТП-41, ТП-501	4,30	1103	13769,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
31	Сентябрь	17,50 2021.09.01	19,30 2021.09.01	ВЛ-6 кВ от РП-14 ф. "146"	ф. "146" от РП-14, ТП-316, ТП-433, ТП-182, ТП-121, ТП-353, ТП-84, ТП-449, ТП-212	1,67	737	550,50	Отключение в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферных перенапряжений (гроза)	Осмотр, испытание ВЛ, РПВ (успешно)
32	Сентябрь	18,18 2021.09.01	20,40 2021.09.01	ТП-168	ф. "КЛ-3" от П/С "МайГЭС", ТП-253, ТП-74, ТП-186, ТП-430, ТП-168, ТП-131	2,37	1034	1534,60	Подтопление ТП в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Осмотр, испытание отходящих линий, РПВ (успешно)
33	Сентябрь	15,42 2021.09.12	13,00 2021.09.13	ТП-352	ф. "76" от РП-7, ТП-352, ТП-67, ТП-358, ТП-354	21,30	589	4421,90	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферных перенапряжений (гроза)	Определение места повреждения, ремонт, испытание
34	Сентябрь	18,11 2021.09.22	21,35 2021.09.22	КЛ-6кВ от ТП-179 до ТП-260, КЛ-6 кВ от ТП-79 до ТП-94	ф. "3"от РП-11, ф. "7" от РП-11, ТП-424, ТП-179, ТП-260, ТП-9, ТП-93, ТП-53, ТП-54, ТП-442, ТП-135, ТП-132, ТП-26, ТП-79, ТП-94	3,40	1623	4093,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
35	Октябрь	20,22 2021.10.05	02,10 2021.10.06	РП-5	ф. "КЛ-5" от П/С "МайГЭС", ТП-299, ТП-6, ТП-254, ТП-262, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	5,80	1143	3913,40	Отключение в результате воздействия животных и птиц	Осмотр, замер сопротивления, РПВ (успешно)

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
36	Октябрь	12,45 2021.10.10	15,00 2021.10.10	ТП-186	ф. "КЛ-3" от П/С "МайГЭС", ТП-131, ТП-168, ТП-430, ТП-74, ТП-186, ТП-253	2,25	1169	1027,60	Нарушение электрической изоляции в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов	Осмотр, замена поврежденного оборудования, испытание
37	Октябрь	08,34 2021.10.13	09,16 2021.10.13	КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205	ф. "Нефтеразведка" от П/С "Северная", ТП-128, ТП-23, ТП-11, ТП-166, ТП-10	0,70	1304	290,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
38	Октябрь	15,35 2021.10.24	16,50 2021.10.24	КЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-2" до РП-1	ф. "КЛ-2" от П/С "МайГЭС", ТП-172, ТП-60, ТП-259, ТП-370, ТП-461, ТП-190, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-453, ТП-448, ТП-48, ТП-444, ТП-116, ТП-496, ТП-55, ТП-94, ТП-79	1,25	1279	2595,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
39	Ноябрь	17,42 2021.11.10	19,05 2021.11.10	КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-169	ф. «147» от РП-14, КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205, ТП-196, ТП-239, ТП-224, ТП-10, ТП-166, ТП-11, ТП-128, ТП-23	1,38	1825	755,70	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
40	Ноябрь	19,53 2021.11.13	21,23 2021.11.13	ВЛ-6 кВ от РП-11	ф. "Ввод-1" от РП-11, ТП-334, ТП-337, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-286, ТП-108, ТП-210, ТП-209, ТП-192, ТП-69, ТП-287, ТП-83, ТП-207, ТП-228, ТП-71, ТП-97	1,50	962	1416,90	Нарушение электрической изоляции в результате повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, испытание ВЛ, РПВ (успешно)
41	Ноябрь	08,51 2021.11.22	10,15 2021.11.22	КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-321	ф. «ВЛ-7» от П/С "Северная", ТП-211, ТП-148, ТП-407, ТП-362, ТП-77, ТП-78, ТП-392, ТП-13, ТП-426, ТП-409, ТП-320, ТП-403, ТП-180, ТП-38, ТП-171, ТП-12, ТП-321, ТП-7	1,40	940	1467,70	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
42	Ноябрь	15,46 2021.11.30	16,48 2021.11.30	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-1" до ТП-51	ф. "Фр-1" от П/С "Северная", ТП-51, ТП-52, ТП-117, ТП-76, ТП-296, ТП-443	1,03	335	1048,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
43	Ноябрь	17,03 2021.11.30	18,39 2021.11.30	КЛ-6 кВ от ТП-42 до ТП-331	ф. "72" от РП-7, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43	1,60	611	597,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
44	Декабрь	04,35 2021.12.01	05,55 2021.12.01	ТП-127	ф. "31" от РП-3, ТП-416, ТП-142, ТП-488, ТП-428, ТП-395, ТП-245, ТП-45, ТП-443, ТП-222, ТП-20	1,33	374	701,70	Повреждение силового трансформатора в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, замена поврежденного оборудования, испытание

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
45	Декабрь	05,32 2021.12.01	07,30 2021.12.01	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-10-2" до РП-10 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-10-2" от П/С "Черемушки", ТП-279, ТП-59, ТП-58, ТП-90, ТП-273, ТП-188, ТП-271, ТП-99, ТП-72, ТП-34	1,97	1099	3333,10	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительно работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
46	Декабрь	18,52 2021.12.09	20,50 2021.12.09	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-2" до ТП-51	ф. "Фр-2" от П/С "Северная", ТП-51, ТП-158, ТП-181, ТП-236, ТП-61, ТП-146, ТП-98, ТП-49, ТП-22, ТП-429, ТП-24	1,97	917	3487,70	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
47	Декабрь	11,55 2021.12.22	17,45 2021.12.22	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-2" до РП-14 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-14-2" от П/С "Северная", ТП-338, ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-388, ТП-73, ТП-122, ТП-133, ТП-316, ТП-433, ТП-18, ТП-121, ТП-353, КЛ-6 кВ от ТП-162 до ТП-202, КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-226	5,83	2742	8850,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительно работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ