

Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2022 год

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
1	Январь	13,47 2022.01.14	16,03 2022.01.14	ВЛ-6 кВ от ТП-138 до ТП-357	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ф. "112" от РП-11, ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-212, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381	2,27	814	1427,30	Внешнее механическое воздействие в результате повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, восстановление соединения
2	Январь	01,01 2022.01.17	01,55 2022.01.17	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-1" до РП-14 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-14-1" от П/С "Северная", ТП-333, ТП-369, ТП-196, ТП-239, ТП-224, ТП-10, ТП-166	0,90	646	1737,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
3	Январь	11,40 2022.01.20	12,05 2022.01.20	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-2" до ТП-51	ф. "Фр-2" от П/С "Северная", ТП-24, ТП-431, ТП-153, ТП-21	0,42	448	153,40	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
4	Январь	12,50 2022.01.20	14,15 2022.01.20	КЛ-6 кВ от РП-10 ф. "104" до ТП-279	ф. "104" от РП-10, ТП-271, ТП-99, ТП-72, ТП-78, КЛ-6 кВ от ТП-61 до ТП-236	1,42	496	170,20	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - прочие явления	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
5	Январь	12,50 2022.01.20	21,46 2022.01.20	КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "86" до ТП-206	ф. "86" от РП-8, ТП-206, ТП-400, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482, ТП-111, КЛ-6 кВ от ТП-111 на опору ВЛ-6 кВ к ТП-277	8,93	1214	9250,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - прочие явления	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
6	Январь	13,07 2022.01.20	18,10 2022.01.20	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-10-2" до РП-10 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-10-2" от П/С "Черемушки", ТП-276, ТП-279, ТП-59, ТП-58, ТП-90, ТП-146, ТП-61	5,05	544	2614,50	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - прочие явления	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
7	Февраль	03,00 2022.02.08	12,10 2022.02.08	КЛ-6 кВ от ТП-144 до ТП-96	ф. "Нефтеразведка" от П/С "Северная", ТП-436, ТП-208, ТП-374, ТП-268, ТП-170, ТП-399, ТП-476, ТП-427, ТП-419, ТП-145, ТП-498, ТП-106, ТП-96, ТП-144, ТП-418	9,17	22	146,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
8	Февраль	14,25 2022.02.16	15,57 2022.02.16	КЛ-6 кВ от ТП-13 до ТП-267	ф. "Консервный завод" от П/С "Северная", ТП-438, ТП-14, ТП-267, ТП-178, ТП-8, ТП-92, ТП-297, ТП-401	1,53	991	1198,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
9	Февраль	20,55 2022.02.21	22,57 2022.02.21	КЛ-6 кВ от ТП-148 до ТП-190	ф. "5" от РП-1, ф. "7" от РП-1, ТП-141, ТП-490, ТП-216, ТП-300, ТП-126, ТП-148, ТП-190, ТП-461, ТП-429, ТП-236, ТП-53, ТП-54, ТП-442, ТП-135, ТП-132, ТП-26, ТП-79, ТП-56, КЛ-6 кВ от ТП-26 до ТП-27	2,03	579	1475,30	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

10	Март	07,38 2022.03.08	08,15 2022.03.08	КЛ-6 кВ от ТП-221 до ТП-235	ф. "24" от РП-2, ТП-225, ТП-235, ТП-305, ТП-470, КЛ-6 кВ от ТП-227 до ТП-235	0,60	130	317,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
11	Март	07,38 2022.03.08	17,17 2022.03.08	КЛ-6 кВ от ТП-191 до ТП-227	ТП-227	9,65	17	1083,20	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
12	Март	15,52 2022.03.10	21,35 2022.03.10	КЛ-6 кВ от ТП-293 до ТП-473	ф. "ВОС" от П/С "Черемушки", ТП-460, ТП-397, ТП-402, ТП-492, ТП-201, ТП-473, ТП-293, ТП-410, ТП-311, ТП-199, ТП-386, ТП-233, КЛ-6 кВ от ТП-201 до ТП-473	5,72	73	3135,80	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
13	Март	16,09 2022.03.10	19,20 2022.03.10	КЛ-6 кВ от ТП-165 до ТП-200	ф. "73" от РП-7, ТП-200, ТП-165, ТП-40, ТП-301, ТП-39, ТП-445	3,18	1673	2889,80	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
14	Март	16,15 2022.03.10	18,37 2022.03.10	КЛ-6 кВ от ТП-62 до ТП-98	ф. "103" от РП-10, ТП-282, ТП-276, ТП-279, ТП-59, ТП-90, ТП-146, ТП-61	2,37	597	1170,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
15	Март	08,11 2022.03.14	12,02 2022.03.14	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-13-1" до РП-13 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-13-1" от П/С "Черемушки", ТП-457, ТП-478, ТП-36, ТП-115, ТП-272, ТП-463, ТП-213	3,85	468	7570,10	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
16	Март	07,23 2022.03.15	09,57 2022.03.15	ТП-360	ф. "77" от РП-7, ТП-360, ТП-269, ТП-501, ТП-326, ТП-310, ТП-309	2,57	434	1241,40	Повреждение выключателя нагрузки в результате воздействия животных и птиц	Определение места повреждения, ремонт
17	Март	08,50 2022.03.27	10,20 2022.03.27	ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "112"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-477, ТП-212, ТП-396	1,50	724	2693,60	Отключение в результате повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, РПВ
18	Апрель	10,35 2022.04.07	10,50 2022.04.07	КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "83" до ТП-252	ф. "83" от РП-8, ТП-252, ТП-251, ТП-265	0,42	319	642,10	Нарушение электрической изоляции кабельной линии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
19	Апрель	07,52 2022.04.12	10,40 2022.04.12	КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-287	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ф. "111" от РП-11, ф. "114" от РП-11, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-212 (2 СШ), ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-285, ТП-319, ТП-477, ТП-209, ТП-210, ТП-192, ТП-69, ТП-287, ТП-83, ТП-228, ТП-207, ТП-71, ТП-97	2,80	1459	3192,90	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
20	Апрель	13,13 2022.04.12	13,30 2022.04.12	ТП-68	КЛ-6 кВ от РЛНД-10 до ТП-479, ф. "АТС" от П/С "Южная", ТП-324, ТП-112, ТП-323, ТП-82, ТП-68, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449, ТП-212 (1 СШ)	0,28	812	603,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, ремонт

21	Апрель	08,45 2022.04.14	11,10 2022.04.14	КЛ-6 кВ от ТП-12 до ТП-321	ф. "ВЛ-7" от П/С "Северная", ТП-211, ТП-118, ТП-407, ТП-362, ТП-77, ТП-392, ТП-78, ТП-180, ТП-403, ТП-320, ТП-409, ТП-426, ТП-13, ТП-38, ТП-171, ТП-12, ТП-321, ТП-7	2,42	967	689,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
22	Апрель	09,33 2022.04.18	10,30 2022.04.18	ТП-431	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-22, ТП-49, ТП-158, ТП-181	0,95	1006	1929,20	Перекрытие разъединителя 6 кВ в результате воздействия животных и птиц	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
23	Апрель	15,52 2022.04.25	16,45 2022.04.25	РП-11, ф. "ТГ-1" от П/С "Южная"	П/С "Южная", ф. "КЭЧ-1" от П/С "Южная", ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ф. "ТГ-1" от П/С "Южная", ТП-334, ТП-396, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-339, ТП-371, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-210, ТП-209, ТП-192, ТП-286, ТП-108, ТП-69, ТП-285, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-477, ТП-287, ТП-83, ТП-228, ТП-207, ТП-319, ТГ-1, ТП-432, ТП-308, ТП-137, ТП-63, ТП-255, ТП-152, ТП-64	0,88	1720	1422,90	Перерыв в электроснабжении в результате отключения оборудования смежной электрической сети	Осмотр, РПВ
24	Май	23,14 2022.05.09	23,57 2022.05.09	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-7-1" до РП-7 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-7-1" от П/С "Черемушки", ТП-127, ТП-245, ТП-45, ТП-443, ТП-222, ТП-20, ТП-380, ТП-88, ТП-87, ТП-296, ТП-76, ТП-200, ТП-165, ТП-40, ТП-301, ТП-39, ТП-445, ТП-62	0,72	3005	1448,01	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
25	Май	04,53 2022.05.20	06,06 2022.05.20	ВЛ-6 кВ от РП-7 ф. "76"	ф. "76" от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147, ТП-336, ТП-258, ТП-382, ТП-451	1,22	1202	868,81	Отключение в результате повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Осмотр, РПВ
26	Июнь	16,09 2022.06.15	16,34 2022.06.15	ВЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "ВОС"	ф. "ВОС" от П/С "Черемушки", ТП-460, ТП-397, ТП-402, ТП-201, ТП-473, ТП-293, ТП-311, ТП-386, ТП-410, ТП-199, ТП-233, ТП-219, ТП-219к	0,42	73	505,80	Отключение в результате повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Осмотр, РПВ
27	Июнь	12,12 2022.06.16	13,14 2022.06.16	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-1" до РП-14 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-14-1" от П/С "Северная", ТП-333, ТП-369, ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-379, ТП-388, ТП-73, ТП-196, ТП-239	1,03	762	154,45	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
28	Июнь	12,12 2022.06.16	13,25 2022.06.16	КЛ-6 кВ от ТП-102 до ТП-160	ф. "33" от РП-3, КЛ-6 кВ от ТП-367 до ТП-465, ТП-16, ТП-173, ТП-102, ТП-389, ТП-160, ТП-256, ТП-456, ТП-394, ТП-264, ТП-161, ТП-159, ТП-465, ТП-367	1,22	41	339,20	Нарушение электрической изоляции кабельной линии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

29	Июнь	13,03 2022.06.21	14,15 2022.06.21	КЛ-6 кВ от ТП-112 до ТП-113	ф. "АТС" от П/С "Южная", ТП-324, ТП-112, ТП-82, ТП-68, ТП-412, ТП-412А, ТП-136, ТП-323, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449	1,20	912	727,60	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
30	Июнь	16,10 2022.06.21	22,50 2022.06.21	КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "10" до ТП-1	ф. "КЛ-2" от П/С "МайГЭС", КЛ-6 кВ от ТП-46 до ТП-203, ТП-60, ТП-51, ТП-411, ТП-52, ТП-117, ТП-156, ТП-259, ТП-370, ТП-461, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-22, ТП-49, ТП-158, ТП-181, ТП-453	6,67	1371	3648,99	Повреждение концевой муфты КЛ-6 кВ в результате воздействия животных и птиц	Определение места повреждения, монтаж муфт, испытание КЛ
31	Июнь	15,34 2022.06.22	16,33 2022.06.22	ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "112"	ВЛ-6 кВ от РЛНД 163/283 до ТП-283, ф. "112" от РП-11, ТП-281, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-375, ТП-381, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-396	0,98	807	434,40	Отключение в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр, РПВ
32	Июль	07,50 2022.07.03	09,35 2022.07.03	ф. "10" от РП-1	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-22, ТП-49, ТП-158, ТП-181	1,75	1006	965,34	Отключение оборудования в результате снижения уровня напряжения на П/С "Черемушки"	Осмотр, РПВ
33	Июль	17,07 2022.07.09	18,45 2022.07.09	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-14-2" до РП-14 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-14-2" от П/С "Северная", ТП-196, ТП-239, ТП-224, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182, ТП-122, ТП-133, ТП-333, ТП-369	1,63	1701	1110,14	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
34	Июль	17,07 2022.07.09	19,55 2022.07.09	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-3-2" до РП-3 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-3-2" от П/С "Северная", ТП-413, ТП-500, ТП-104, ТП-110, ТП-80, ТП-486, ТП-422, ТП-202, ТП-17, ТП-327	2,80	90		Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
35	Июль	19,50 2022.07.10	22,20 2022.07.10	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "КЭЧ-2"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-287, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-375, ТП-381, ТП-369, ТП-379, ТП-396, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-337, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365	2,50	1018	1399,74	Отключение в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ливень, град, гроза, шквалистый ветер)	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
36	Июль	19,50 2022.07.10	23,15 2022.07.10	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "АТС"	ф. "АТС" от П/С "Южная", ТП-324, ТП-112, ТП-323, ТП-82, ТП-68, ТП-412, ТП-412а, ТП-479, ТП-136, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449, ТП-212	3,42	917	710,00	Отключение в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ливень, град, гроза, шквалистый ветер)	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
37	Июль	21,05 2022.07.10	00,45 2022.07.11	ВЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-4"	ф. "КЛ-4" от П/С "МайГЭС", ТП-75, ТП-393, ТП-390, ТП-385, ТП-408, ТП-125, ТП-302, ТП-28, ТП-195, ТП-183, ТП-288, ТП-27, ТП-65	3,67	1621		Отключение в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений (ливень, град, гроза, шквалистый ветер)	Осмотр, определение места повреждения, ремонт

38	Июль	15,55 2022.07.11	18,10 2022.07.11	КЛ-6 кВ от ТП-370 до ТП-461	ф. "6" от РП-1, КЛ-6 кВ от ТП-58 до ТП-300, ТП-60, ТП-51, ТП-411, ТП-259, ТП-370, ТП-461, ТП-52, ТП-117, ТП-156	2,25	363	1351,48	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
39	Июль	13,25 2022.07.12	15,10 2022.07.12	КЛ-6 кВ от РП-13 ф. "137"	ф. "137" от РП-13, ТП-457, ТП-478, ТП-25а	1,75	5	965,34	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
40	Июль	18,00 2022.07.13	19,55 2022.07.13	КЛ-6 кВ от РП-15 ф. "154"	ф. "154" от РП-15, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-365	1,92	10	96,53	Отключение в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр, РПВ
41	Июль	07,33 2022.07.14	09,30 2022.07.14	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Консервный завод" до ТП-14	ф. "Консервный завод" от П/С "Северная", ТП-14, ТП-267, ТП-438, ТП-178, ТП-8 (Т-1), ТП-92, ТП-151, ТП-297, ТП-401, ТП-4	1,95	1156	1187,37	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
42	Июль	15,56 2022.07.14	19,44 2022.07.14	КЛ-6 кВ от ТП-21 до ТП-153	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-22, ТП-49, ТП-158, ТП-181	3,80	1006	1930,68	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
43	Июль	17,28 2022.07.19	17,51 2022.07.19	КЛ-6 кВ от ТП-122 до ТП-196	ф. "Дуб. завод" от П/С "Южная", ТП-5, ТП-234, ТП-4, ТП-129, ТП-224, ТП-239, ТП-196, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182, ТП-122, ТП-133	0,38	2394		Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
44	Июль	17,28 2022.07.19	19,56 2022.07.19	КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-3	ф. "ВОГ" от П/С "Южная", ТП-81, ТП-86, ТП-149, ТП-150, ТП-139, ТП-3, ТП-2, ТП-2а	2,47	803		Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
45	Июль	22,15 2022.07.19	23,30 2022.07.19	КЛ-6 кВ от ТП-234 до ТП-4	ф. "Дуб. завод" от П/С "Южная", ТП-5, ТП-234, ТП-4, ТП-129, ТП-224, ТП-239, ТП-196, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182	1,25	1899		Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
46	Август	19,00 2022.08.03	20,30 2022.08.03	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105"	ф. "105" от РП-10, ТП-37, ТП-232, ТП-30, ТП-91, ТП-257	1,50	1135	868,81	Отключение ВЛ-6 кВ	Осмотр, восстановление соединения
47	Август	14,53 2022.08.05	20,42 2022.08.05	КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-169	ф. "Пром. зона" от П/С "Северная", ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-394, ТП-372, ТП-563, ТП-440, ТП-105, ТП-564, ТП-169, ТП-128, ТП-11, ТП-166, ТП-10	5,82	1156	363,60	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
48	Август	10,15 2022.08.07	12,50 2022.08.07	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "КЭЧ-2"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-287, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-375, ТП-381, ТП-369, ТП-379, ТП-396, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-337, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-567	2,58	1019	823,50	Отключение в результате воздействия животных и птиц	Осмотр, восстановление соединения

49	Август	14,59 2022.08.10	15,46 2022.08.10	РП-2, РП-13, ф. "ВОС", ф. "РП-7-2", ф. "ЧМ-1" от П/С "Черемушки"	2 С.Ш. на П/С "Черемушки"; ф. "ВОС", ф. "РП-7-2", ф. "РП-13-1", ф. "РП-13-2", ф. "МР-1", ф. "МР-2", ф. "ЧМ-1" от П/С "Черемушки", ТП-50, ТП-199, ТП-233, ТП-219, ТП-219к, ТП-410, ТП-293, ТП-311, ТП-473, ТП-201, ТП-402, ТП-397, ТП-460, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147, ТП-263, ТП-405, ТП-391, ТП-162, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43, ТП-361, ТП-204, ТП-314, ТП-309, ТП-310, ТП-326, ТП-269, ТП-501, ТП-41, ТП-360, ТП-115, ТП-272, ТП-457, ТП-471, ТП-478, ТП-25а, ТП-174, ТП-177, ТП-191, ТП-134, ТП-294, ТП-329, ТП-350, ТП-221, ТП-235, ТП-227, ТП-305, ТП-470, ТГ-2, ТП-840	0,78	4093	3682,30	Перерыв в электроснабжении в результате отключения оборудования смежной электрической сети	Осмотр, РПВ
50	Август	06,04 2022.08.12	08,45 2022.08.12	КЛ-6 кВ от ТП-94 до ТП-101	ф. "КЛ-6" от П/С "МайГЭС", ТП-261, ТП-421, ТП-230, ТП-494, ТП-57, ТП-101, ТП-94, ТП-55, ТП-496, ТП-116, ТП-444, ТП-48, ТП-448	2,68	341	986,10	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
51	Август	15,13 2022.08.13	16,40 2022.08.13	КЛ-6 кВ от РП-14 ф. "146" до ТП-316	ф. "146" от РП-14, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182	1,45	594	311,80	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
52	Август	17,03 2022.08.15	19,55 2022.08.15	КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "6"	ф. "6" от РП-1, ТП-60, ТП-51, ТП-411, ТП-158, ТП-181, ТП-259, ТП-370, ТП-401, ТП-297, ТП-49	2,87	322	1158,41	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
53	Август	21,00 2022.08.15	23,41 2022.08.15	КЛ-6 кВ от ТП-218 до ТП-455	ф. "37" от РП-3, ТП-19, ТП-220, ТП-327, ТП-17, ТП-452, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-485, ТП-164, ТП-455, ТП-481, ТП-499	2,68	233	568,50	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
54	Август	10,15 2022.08.16	15,20 2022.08.16	КЛ-6 кВ от ТП-21 до ТП-46	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-431, ТП-22, ТП-297, ТП-401, ТП-259, ТП-370, ТП-60	5,08	1012	1352,40	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
55	Август	11,21 2022.08.17	19,28 2022.08.17	ТП-431, ТП-49	ТП-431, ТП-49	8,12	4	342,00	Отключение в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Осмотр, РПВ
56	Август	16,58 2022.08.22	17,19 2022.08.22	ТП-339	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ф. "118" от РП-11, ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-369, ТП-379, ТП-447, ТП-388, ТП-73, ТП-333, ТП-287, ТП-285 (Т-2), ТП-319, ТП-334, ТП-339 (Т-1), ТП-351, ТП-343, ТП-398	0,35	1317	1106,50	Повреждение силового трансформатора	Осмотр, замена трансформатора, испытание

57	Август	07,05 2022.08.23	09,22 2022.08.23	КЛ-6 кВ от РП-3 ф. "37" до ТП-19	ф. "37" от РП-3, ТП-19, ТП-220, ТП-327, ТП-17, ТП-452, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-485, ТП-164, ТП-455, ТП-481, ТП-499	2,28	233	682,20	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
58	Август	10,05 2022.08.29	16,20 2022.08.29	КЛ-6 кВ от ТП-16 до ТП-19	ф. "33" от РП-3, ТП-16, ТП-173, ТП-102, ТП-389, ТП-497, ТП-19, ТП-220, ТП-495, ТП-452, ТП-561, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-164, ТП-455, ТП-481, ТП-499	6,25	250	406,40	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
59	Сентябрь	13,25 2022.09.11	14,55 2022.09.11	КЛ-6 кВ от ТП-206 до ТП-66	ф. "86" от РП-8, ТП-206, ТП-400, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482, ТП-111, ТП-143, ТП-415, ТП-189	1,50	1483	705,50	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
60	Сентябрь	20,45 2022.09.11	22,10 2022.09.11	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105" до ТП-37	ф. "105" от РП-10, ТП-37, ТП-232, ТП-30, ТП-91, ТП-257, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482, ТП-111, ТП-143, ТП-415, ТП-189, ТП-89, ТП-266, ТП-29	1,42	3039	465,70	Повреждение воздушной линии 6 кВ	Определение места повреждения, восстановление соединения
61	Сентябрь	10,35 2022.09.24	13,45 2022.09.24	КЛ-6 кВ от ТП-147 до ТП-263	ф. "76" от РП-7, КЛ-6 кВ от ТП-147 до ТП-344, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451	3,17	1202	769,90	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
62	Октябрь	14,10 2022.10.11	14,40 2022.10.11	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "КЭЧ-2"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-477, ТП-319, ТП-287, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-337, ТП-398, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365	0,50	930	1399,74	Отключение воздушной линии 6 кВ	Осмотр, РПВ
63	Октябрь	17,42 2022.10.18	19,45 2022.10.18	КЛ-6 кВ от ТП-58 до ТП-300	ф. "104" от РП-10, ТП-279, ТП-59, ТП-58, ТП-300, ТП-90, ТП-146, ТП-61, ТП-98	2,05	490	772,27	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
64	Октябрь	06,30 2022.10.31	06,45 2022.10.31	КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "3"	ф. "3" от РП-1, ТП-424, ТП-179, ТП-260, ТП-8, ТП-9	0,25	1203	434,40		
65	Ноябрь	14,55 2022.11.17	17,10 2022.11.17	КЛ-6 кВ от ТП-259 до ТП-401	ф. "6" от РП-1, ТП-60, ТП-259, ТП-370, ТП-401, ТП-297, ТП-22, ТП-49, ТП-158	2,25	522	1054,15	Повреждение кабельной линии 6 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
66	Ноябрь	10,00 2022.11.26	13,25 2022.11.26	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-8-1" до РП-8 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-8-1" от П/С "Черемушки", ТП-206, ТП-400, ТП-66, ТП-280, ТП-458, ТП-359, ТП-295, ТП-322, ТП-342, ТП-340, ТП-31, ТП-154, ТП-275, ТП-194, ТП-483, ТП-568, ТП-414, ТП-289, ТП-434, ТП-312, ТП-303, ТП-304	3,42	1630	1547,18	Отключение в результате неисправности масляного выключателя 6 кВ	Осмотр, ремонт, РПВ