

Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2023 год

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
1	Январь	10,40 2023.01.12	17,29 2023.01.12	КЛ-6 кВ от РП-3 ф. "32"	КЛ-6 кВ от ТП-327 до ТП-220, ф. "32" от РП-3, ТП-17, ТП-327, ТП-220, ТП-495, ТП-452, ТП-561, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-481, ТП-499, ТП-405, ТП-391, ТП-164, ТП-455	6,82	233	664,52	Повреждение ведомственной кабельной линии 6 кВ	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок
2	Февраль	17,20 2023.02.10	20,10 2023.02.10	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105" до ТП-37	ф. "105" от РП-10, ТП-37, ТП-232, ТП-30, ТП-91, ТП-257, ТП-29, ТП-266, ТП-89, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	2,83	2086	1737,61	Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105" до ТП-37	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
3	Февраль	13,07 2023.02.14	17,45 2023.02.14	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "102"	ф. "102" от РП-10, ТП-271, ТП-99, ТП-72, ТП-34, ТП-33, ТП-65, ТП-195	4,63	1113	382,82	Повреждение ведомственной воздушной линии 6 кВ	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок
4	Февраль	09,45 2023.02.21	11,00 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от ТП-33 до ТП-99	ф. "102" от РП-10, ТП-271, ТП-99, ТП-72, ТП-34, ТП-195	1,25	744	231,13	Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-33 до ТП-99	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
5	Февраль	11,08 2023.02.21	12,00 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "104"	ф. "104" от РП-10, ТП-279, ТП-59, ТП-58, ТП-90, ТП-146, ТП-61, ТП-98	0,87	452	1013,61	Отключение ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "104"	Осмотр, РПВ
6	Февраль	12,15 2023.02.21	22,29 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от РП-8 ф. "86"	ф. "86" от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277	10,23	701	334,49	Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-8 ф. "86"	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
7	Февраль	12,15 2023.02.21	18,16 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105"	ф. "105" от РП-10, ТП-37, ТП-232, ТП-91, ТП-30, ТП-257	6,02	1135	675,74	Отключение ВЛ-6 кВ от РП-10 ф. "105"	Осмотр, РПВ
8	Февраль	13,08 2023.02.21	14,15 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-5"	ф. "КЛ-5" от П/С "МайГЭС", ТП-254, ТП-262, ТП-299, ТП-6, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	1,12	1143	560,61	Отключение ВЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-5"	Осмотр, РПВ
9	Февраль	13,27 2023.02.21	17,20 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "АТС"	ф. "АТС" от П/С "Южная", ТП-324, ТП-112, ТП-323, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449, ТП-212 (1 С.Ш.)	3,88	485	502,38	Отключение ВЛ-6 кВ от П/С "Южная" ф. "АТС"	Осмотр, РПВ
10	Февраль	13,56 2023.02.21	19,55 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "112"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ф. "112" от РП-11, ТП-287, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-375, ТП-381, ТП-369, ТП-379, ТП-396, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-337, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365	5,98	1017	823,48	Отключение ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "112"	Осмотр, РПВ

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
11	Февраль	15,30 2023.02.21	18,33 2023.02.21	ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-452	ф. "37" от РП-3, ТП-19, ТП-497, ТП-220, ТП-327, ТП-17, ТП-495, ТП-452, ТП-561, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-481, ТП-499, ТП-405, ТП-391, ТП-164, ТП-455	3,05	238	283,29	Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-103 до ТП-452	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
12	Февраль	09,45 2023.02.28	11,15 2023.02.28	КЛ-6 кВ от РП-11 ф. "111" до ТП-209	ф. "111", ф. "112" от РП-11, ТП-209, ТП-210, ТП-192, ТП-207, ТП-228, ТП-71, ТП-97, ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-420	1,50	961	890,01	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 ф. "111" до ТП-209	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
13	Март	16,15 2023.03.10	17,45 2023.03.10	КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "10"	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-43	1,50	876	665,00	Отключение КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "10"	Осмотр, РПВ
14	Март	21,20 2023.03.10	22,00 2023.03.10	КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "81"	ф. "81" от РП-8, ТП-484, ТП-206, ТП-400, ТП-66, ТП-330, ТП-459, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482, ТП-111	0,67	1256	698,30	Повреждение КЛ-6 кВ от КРН-3 до ВЛ-6 кВ "ТП-277 - ТП-111"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
15	Март	16,35 2023.03.13	17,04 2023.03.13	КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "10"	ф. "10" от РП-1, ТП-1, ТП-203, ТП-46, ТП-21, ТП-153, ТП-24, ТП-43	0,48	876	621,50	Отключение КЛ-6 кВ от РП-1 ф. "10"	Осмотр, РПВ
16	Март	16,52 2023.03.21	17,35 2023.03.21	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-3-1" до РП-3 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-3-1" от П/С "Северная", ТП-19, ТП-497, ТП-220, ТП-327, ТП-17, ТП-495, ТП-452, ТП-561, ТП-231, ТП-437, ТП-416, ТП-142, ТП-488, ТП-428, ТП-395	0,72	41	410,60	Повреждение КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "РП-3-1" до РП-3 ф. "Ввод-1"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
17	Апрель	21,48 2023.04.02	02,04 2023.04.03	ВЛ-6 кВ от ТП-99 до ТП-33	ф. "102" от РП-10, ТП-271, ТП-99, ТП-72, ТП-34, ТП-195	4,27	744	231,10	Повреждение ВЛ-6 кВ от ТП-99 до ТП-33	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
18	Апрель	14,35 2023.04.13	16,45 2023.04.13	КЛ-6 кВ от КРН-3 до ВЛ-6 кВ "ТП-277 - ТП-111"	ф. "86" от РП-8, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277	2,17	953	453,50	Повреждение КЛ-6 кВ от КРН-3 до ВЛ-6 кВ "ТП-277 - ТП-111"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
19	Апрель	07,05 2023.04.19	09,50 2023.04.19	КЛ-6 кВ от РП-11 ф. "111" до ТП-209	ф. "111" от РП-11, ТП-209, ТП-210, ТП-192, ТП-207, ТП-228, ТП-83, ТП-71, ТП-97	2,75	236	360,20	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-11 ф. "111" до ТП-209	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
20	Апрель	13,38 2023.04.20	14,05 2023.04.20	КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "87"	КЛ-6 кВ от ТП-342 до ТП-569 ф. "87" от РП-8, ТП-280, ТП-458, ТП-359, ТП-295, ТП-322, ТП-342, ТП-569	0,45	231	842,50	Повреждение ведомственной кабельной линии 6 кВ	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок
21	Май	09,15 2023.05.02	14,15 2023.05.02	КЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-2" до РП-1	ф. "КЛ-2" от П/С "МайГЭС", ТП-448, ТП-48, ТП-444, ТП-116, ТП-496, ТП-55, ТП-94, ТП-101, ТП-79	5,00	220	626,90	Повреждение КЛ-6 кВ от П/С "МайГЭС" ф. "КЛ-2" до РП-1	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителям услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
22	Май	16,10 2023.05.02	17,50 2023.05.02	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "ТГ-3-2" до ТП-44	ф. "ТГ-3-2" от П/С "Черемушки", ТП-44, ТП-284, ТП-215, ТП-50, ТП-467, ТП-313, ТП-134, ТП-201, ТП-473, ТП-293, ТП-311, ТП-386, ТП-410, ТП-199, ТП-233, ТП-219, ТП-219к	1,67	310	952,70	Повреждение КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "ТГ-3-2" до ТП-44	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
23	Июнь	12,11 2023.06.14	14,33 2023.06.14	ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "118"	ф. "118" от РП-11, ТП-319, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-337, ТП-339, ТП-396, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-365, ТП-480	2,37	172	482,67	Отключение ВЛ-6 кВ от РП-11 ф. "118"	Осмотр, РПВ
24	Июнь	17,59 2023.06.21	18,27 2023.06.21	КЛ-6 кВ от ТП-182 до ТП-93	ф. "146" от РП-14, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182	0,47	594	311,80	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-182 до ТП-93	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
25	Июль	13,18 2023.07.06	17,17 2023.07.06	ВЛ-6 кВ от РП-15 ф. "154"	ф. "154" от РП-15, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365	3,98	12	55,80	Повреждение ВЛ-6 кВ от РП-15 ф. "154"	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
26	Август	14,35 2023.08.07	22,00 2023.08.07	ТП-190	ф. "5" от РП-1, ТП-141, ТП-490, ТП-216, ТП-126, ТП-148, ТП-190, ТП-461, ТП-370, ТП-300	7,42	267	1048,80	Возгорание трансформатора ТП-190	Замена поврежденного оборудования, в/в испытания
27	Август	10,27 2023.08.24	11,50 2023.08.24	КЛ-6 кВ от ТП-281 до ТП-364	ф. "112" от РП-11, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283	1,38	807	204,24	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-281 до ТП-364	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
28	Август	09,28 2023.08.30	10,27 2023.08.30	КЛ-6 кВ от ТП-39 до ТП-45	ф. "73" от РП-7, ТП-200, ТП-165, ТП-40, ТП-301, ТП-39, ТП-62, ТП-445	0,98	1952	552,00	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-39 до ТП-45	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
29	Август	16,20 2023.08.30	17,30 2023.08.30	КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-59	ф. "104" от РП-10, ТП-279, ТП-59, ТП-58, ТП-57, ТП-90, ТП-562, ТП-146, ТП-61, ТП-98	1,17	503	772,80	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-90 до ТП-59	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
30	Сентябрь	10,20 2023.09.07	15,15 2023.09.07	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-2" до ТП-51 ф. "Ввод-2"	ф. "Фр-2" от П/С "Северная", ТП-158, ТП-181, ТП-49, ТП-22, ТП-236, ТП-429	4,92	468	1002,70	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-22 до ТП-49	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
31	Сентябрь	15,19 2023.09.29	15,55 2023.09.29	КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-7-2" до РП-7 ф. "Ввод-2"	ф. "РП-7-2" от П/С "Черемушки", ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43, ТП-361, ТП-204, ТП-314, ТП-50, ТП-215, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-425, ТП-344, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451	0,60	2515	1654,47	Повреждение КЛ-6 кВ от П/С "Черемушки" ф. "РП-7-2" до РП-7 ф. "Ввод-2"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
32	Сентябрь	16,13 2023.09.29	17,30 2023.09.29	КЛ-6 кВ от РП-7 ф. "79" до ТП-314	ф. "72" от РП-7, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43, ТП-361, ТП-204, ТП-314	1,28	1166	701,90	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-7 ф. "79" до ТП-314	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
33	Октябрь	14,59 2023.10.20	16,45 2023.10.20	ВЛ-6 кВ от Р-373/480/2 до ТП-480	ф. "118" от РП-11, ТП-319, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-337, ТП-398, ТП-339, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-396	1,77	156	629,30	Повреждение ведомственной воздушной линии 6 кВ	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок
34	Ноябрь	12,57 2023.11.24	13,40 2023.11.24	КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-129	ф. "Дуб. зав." от П/С "Южная", ТП-5, ТП-234, ТП-4, ТП-129, ТП-325, ТП-157, ТП-120	0,72	1145	467,50	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-129	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
35	Ноябрь	09,10 2023.11.28	10,34 2023.11.28	КЛ-6 кВ от РП-15 ф. "158" до ТП-398	ф. "118" от РП-11, ТП-319, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-337, ТП-398, ТП-339, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-396	1,40	172	850,00	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-15 ф. "158" до ТП-398	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
36	Декабрь	12,20 2023.12.16	15,50 2023.12.16	КЛ-6 кВ от ТП-221 до ТП-235	ф. "24", ф. "26" от РП-2, ТП-221, ТП-235, ТП-227, ТП-305, ТП-470, ТП-191, ТП-177, ТП-252, ТП-251, ТП-294, ТП-329, ТП-350, ТП-491	3,50	625	551,49	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-221 до ТП-235	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
37	Декабрь	13,00 2023.12.19	14,50 2023.12.19	КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-2" до ТП-51 ф. "Ввод-2"	ф. "Фр-2" от П/С "северная", ТП-51, ТП-158, ТП-181, ТП-236, ТП-429, ТП-49, ТП-22, ТП-24, ТП-431	1,83	642	1504,05	Повреждение на ведомственной трансформаторной подстанции	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок