

Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2024 год

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
1	Январь	00,02 2024.01.01	11,55 2024.01.01	ВЛ-6 кВ от ТП-357 до ТП-47	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-287, ТП-319, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-375, ТП-381, ТП-420	11,88	922	1453,20	Отключение ВЛ-6 кВ от ТП-357 до ТП-47	Осмотр, вывод в ремонт, устранение причин отключения, РПВ
2	Февраль	17,50 2024.02.02	19,15 2024.02.02	КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-117	ф. "Фр-1" от П/С "Северная", КЛ-6 кВ от П/С "Северная" ф. "Фр-1" до ТП-51 ф. "Ввод-1", ТП-51, ТП-411, ТП-52, ТП-117, ТП-76, ТП-296, ТП-443, ТП-156, ТП-87, ТП-88, ТП-380, ТП-20, ТП-222	1,42	614	1094,16	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-52 до ТП-117	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
3	Февраль	14,30 2024.02.07	16,10 2024.02.07	КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "РП-8-1" до РП-8 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-8-1" от ПС "Черемушки", ТП-265, ТП-252, ТП-251, ТП-250, ТП-240, ТП-484, ТП-206, ТП-400, ТП-280, ТП-458, ТП-359, ТП-571, ТП-295, ТП-322, ТП-342, ТП-569, ТП-368, ТП-274 (Т-1)	1,67	955	3290,46	Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "РП-8-1" до РП-8 ф. "Ввод-1"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
4	Февраль	15,30 2024.02.07	16,40 2024.02.07	ВЛ-6 кВ от ПС "Южная" ф. "АТС-4"	ф. "АТС-4" от ПС "Южная", ТП-324, ТП-82, ТП-112, ТП-323, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449, ТП-212 (Т-1)	1,17	716	667,32	Отключение ВЛ-6 кВ от ПС "Южная" ф. "АТС-4"	Осмотр, РПВ
5	Февраль	18,36 2024.02.07	19,15 2024.02.07	ТП-349	ф. "76" от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451, ТП-349, ТП-352, ТП-67, ТП-355, ТП-358, ТП-354, ТП-573	0,65	1008	1453,20	Отключение на ТП-349	Осмотр, определение места повреждения, ремонт
6	Февраль	12,07 2024.02.08	13,10 2024.02.08	ВЛ-6 кВ от ПС "Южная" ф. "КЭЧ-2"	ф. "КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-287, ТП-319, ТП-334, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-567, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-375, ТП-381, ТП-420	1,05	922	1141,80	Отключение ВЛ-6 кВ от ПС "Южная" ф. "КЭЧ-2"	Осмотр, РПВ

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГТТ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, В.Л, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
7	Февраль	07,20 2024.02.10	11,40 2024.02.10	КЛ-6 кВ от ТП-217 до ТП-147	ф. "76" от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451, ТП-349, ТП-352, ТП-67, ТП-355, ТП-358, ТП-354, ТП-573	4,33	1008	934,20	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-217 до ТП-147	Определение места повреждения, ремонт, в/в испытания
8	Февраль	10,17 2024.02.13	14,00 2024.02.13	КЛ-6 кВ от ТП-441 до ТП-487	ф. "Камаз" от ПС "Северная", ТП-441, ТП-487, ТП-475, ТП-341, ТП-462, ТП-454, ТП-377, ТП-575, ТП-378, ТП-264, ТП-502, ТП-394, ТП-456, ТП-256, ТП-160, ТП-161	3,72	39	238,68	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-441 до ТП-487	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
9	Февраль	10,38 2024.02.19	11,32 2024.02.19	КЛ-6 кВ от ПС "Северная" ф. "РП-14-1" до РП-14 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-14-1" от ПС "Северная", ТП-196, ТП-122, ТП-133, ТП-239, ТП-224, ТП-333, ТП-369, ТП-379, ТП-447, ТП-388, ТП-73	0,90	1360	1245,60	Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Северная" ф. "РП-14-1" до РП-14 ф. "Ввод-1"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
10	Март	12,07 2024.03.14	14,42 2024.03.14	КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205	ф. "Пром. зона", ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-563, ТП-440, ТП-105, ТП-564, ТП-169, ТП-576, ТП-566, ТП-128, ТП-23, ТП-11, ТП-166, ТП-10	2,58	1327	819,42	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
11	Март	19,22 2024.03.31	20,55 2024.03.31	КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "86" до ТП-206	ф. "86" от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482	1,55	953	498,85	Повреждение КЛ-6 кВ от РП-8 ф. "86" до ТП-206	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
12	Апрель	08,01 2024.04.03	10,50 2024.04.03	КЛ-6 кВ от ТП-183 до ТП-288	ф. "КЛ-4" от ПС "МайГЭС", ТП-75, ТП-393, ТП-390, ТП-385, ТП-408, ТП-125, ТП-302, ТП-28, ТП-195, ТП-183, ТП-27, ТП-288, ТП-65	2,82	1631	415,20	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-183 до ТП-288	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
13	Апрель	18,00 2024.04.17	20,10 2024.04.17	КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "ВОС"	ф. "ВОС" от ПС "Черемушки", ТП-46, ТП-397, ТП-402, ТП-492, ТП-565, ТП-201, ТП-473, ТП-293, ТП-410, ТП-199, ТП-233, ТП-219, ТП-219К, ТП-311, ТП-386	2,17	97	428,17	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-199 до ТП-410	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
14	Апрель	20,48 2024.04.17	21,24 2024.04.17	КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "РП-10-1" до РП-10 ф. "Ввод-1"	ф. "РП-10-1" от ПС "Черемушки", ТП-37, ТП-232, ТП-91, ТП-30, ТП-257, ТП-274, ТП-124, ТП-249, ТП-306, ТП-292, ТП-282	0,60	1723	1660,80	Повреждение КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "РП-10-1" до РП-10 ф. "Ввод-1"	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания
15	Апрель	03,49 2024.04.19	11,20 2024.04.19	КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "ВОС"	ф. "ВОС" от ПС "Черемушки", ТП-460, ТП-397, ТП-565, ТП-402, ТП-492, ТП-201, ТП-473, ТП-293, ТП-311, ТП-386, ТП-410	7,52	61	311,40	Отключение КЛ-6 кВ от ПС "Черемушки" ф. "ВОС"	Временное отключение поврежденных ведомственных электроустановок

№ п/п	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГТТГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которого произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, В.Л, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
16	Апрель	10,07 2024.04.25	11,40 2024.04.25	КЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-220	ф. "32" от РП-3, ТП-497, ТП-17, ТП-327, ТП-220, ТП-19, ТП-495, ТП-452, ТП-561, ТП-103, ТП-315, ТП-404, ТП-485, ТП-164, ТП-455, ТП-218, ТП-481, ТП-499, ТП-405, ТП-391	1,55	239	913,44	Повреждение КЛ-6 кВ от ТП-19 до ТП-220	Определение места повреждения, разрытие грунта, ремонт, в/в испытания