

Анализ повреждений в сети 6/0,4 кВ за 2016 г

№	ПОВРЕЖДЕНИЯ	Месяцы												За 1-е полугодие	За 2-е полугодие	За 12 мес	Примеч.
		янв	фев	мар	апр	май	июн	июл	авг	сен	окт	ноя	дек				
1	Кабельные линии 6 кВ	2	3	3	9	3	5	25	5	12	2	8	8	11	46	71	
2	Кабельные линии 0,4 кВ	3	1	2	9	--	6	21	9	2	--	1	1	3	16	37	
3	Воздушные линии 6 кВ	1	1	--	--	--	1	3	1	3	--	--	--	1	5	8	
4	Воздушные линии 0,4 кВ	6	7	10	13	18	22	76	21	17	10	8	4	18	78	154	
5	Повреждение опор;	--	--	1	1	2	2	6	1	1	1	--	--	4	7	13	
6	Оборудование ТП – РП	2	2	2	7	5	5	23	2	5	1	1	2	2	13	36	
7	Силовые трансформаторы	2	1	2	1	--	1	7	2	--	--	2	1	3	8	15	
8	ВРУ абонентов (счетчики, ввода)	--	1	--	2	2	1	6	2	3	6	2	3	6	22	28	
ИТОГО:		16	16	20	42	30	43	167	43	43	20	22	19	48	195	362	