

Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства ООО "Майкопская ТЭЦ" за 2020 год*

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
1	Январь	04,46 2020.01.07	07,40 2020.01.07	КЛ-6 кВ ПС «Черемушки», РП-2,ф-24	ф.24 от РП-2, ТП-221, ТП-235, ТП-227, ТП-305, ТП-470	2,90	151	350,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
2	Январь	07,18 2020.01.07	07,28 2020.01.07	КЛ-6 кВ ПС «Черемушки», РП-8,ф-83	ф.83 от РП-8, ТП-251, ТП-252	0,17	82	300,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
3	Январь	08,23 2020.01.07	09,05 2020.01.07	КЛ-6 кВ ПС «Черемушки», РП-2,ф-21	ф.21 от РП-2, ТП-174, ТП-177	0,70	82	400,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
4	Январь	09,35 2020.01.07	10,10 2020.01.07	КЛ-6 кВ ПС «Черемушки», РП-2,ф-24	ф.24 от РП-2, ТП-221, ТП-235, ТП-227, ТП-305, ТП-470	0,58	151	350,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
5	Январь	07,55 2020.01.22	10,10 2020.01.22	ВЛ-6 кВ ПС «Южная», РП-11 ф-КЭЧ-1	ф."КЭЧ-2" от РП-11, ТП-283, ТП-163, ТП-317, ТП-70, ТП-381, ТП-375, ТП-446, ТП-47, ТП-357	2,25	300	200,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
6	Январь	11,20 2020.01.22	13,25 2020.01.22	ВЛ-6кВ ПС «Черемушки», РП-8, ф-86	ф.86 от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-240, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482	2,08	923	550,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, восстановление соединения
7	Январь	21,50 2020.01.22	23,05 2020.01.22	ВЛ-6кВ ПС «Южная», ф-КЭЧ-1, РП-11, Ф-119	ф.119 от РП-11, ТП-119, ТП-334, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-398, ТП-343, ТП-337, ТП-351	1,25	108	800,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
8	Январь	01,50 2020.01.25	04,30 2020.01.25	КЛ-6 кВ ПС «Северная», ф-«Нефтеразведка»	ф."Нефтеразведка" от П/С "Северная", ТП-436, ТП-280, ТП-268, ТП-170, ТП-399, ТП-145, ТП-436, ТП-419, ТП-106, ТП-96, ТП-144, ТП-418, ТП-226, ТП-406, ТП-225, ТП-205	2,67	25	700,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
9	Январь	18,30 2020.01.27	19,20 2020.01.27	КЛ-6 кВ ПС «Черемушки», РП-8,ф-86	ф.86 от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-240, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-346, ТП-482	0,83	923	550,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
10	Февраль	22,40 2020.02.02	23,50 2020.02.02	ВЛ-6 кВ РП-11, ф.112 (РП-15, ввод-2)	КРН-2, ТП-317, ТП-163, ТП-283	1,17	56	100,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
11	Февраль	05,45 2020.02.03	06,45 2020.02.03	ВЛ-6 кВ, Ф-КЛ-4	ф."КЛ-4" от П/С "МайГЭС", ТП-27, ТП-188, ТП-75, ТП-390, ТП-385, ТП-28, ТП-288, ТП-408, ТП-125, ТП-302, ТП-195	1,00	1236	500,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
12	Февраль	22,15 2020.02.11	00,30 2020.02.12	КЛ-6 кВ РП-7,Ф-76	ф.76 от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-67, ТП-358, ТП-354, ТП-344, ТП-355, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451	2,25	1104	800,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
13	Февраль	10,00 2020.02.14	11,30 2020.02.14	КЛ-6 кВ РП-14-1	ф."РП-14-1" от П/С "Северная", ТП-333, ТП-369	1,50	85	200,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
14	Февраль	11,37 2020.02.19	13,00 2020.02.19	ВЛ-6 кВ , Ф- «Промзона»	ф."Промзона" от П/С "Северная", ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-440, ТП-105, ТП-155, ТП-169, ТП-128, ТП-23, ТП-11	1,38	893	700,00	Внешнее механическое воздействие животных и птиц	Определение места повреждения, восстановление соединения
15	Февраль	15,10 2020.02.28	15,15 2020.02.28	ВЛ-6 кВ РП-8, Ф-82	ф.82 от РП-8, ТП-340, ТП-31, ТП-154, ТП-275, ТП-194, ТП-483, ТП-312, ТП-414, ТП-289, ТП-434, ТП-303, ТП-304	0,08	2095	800,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	АПВ успешное, внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф.82 от РП-8
16	Март	11,43 2020.03.06	12,40 2020.03.06	КЛ-6 кВ П/С «Северная», ф-»Станконормаль-2»	ф."Станконормаль-2" от П/С "Северная", ТП-4, ТП-151, ТП-297	0,95	52	500,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
17	Март	03,12 2020.03.09	04,20 2020.03.09	КЛ-6 кВ, РП-11, Ф-119	ф.119 от РП-11, ТП-334, ТП-337, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-396, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283	1,13	699	800,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
18	Март	10,18 2020.03.09	11,30 2020.03.09	КЛ-6 кВ П/С «Северная» ф- РП-14-2	ф."РП-14-2" от П/С "Северная", ТП-122, ТП-133, ТП-338, ТП-316, ТП-121, ТП-353	1,20	714	700,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
19	Апрель	12,20 2020.04.11	15,30 2020.04.11	КЛ-6 кВ, РП-7, ф-75	ф.75 от РП-7, ТП-127, ТП-245, ТП-45, ТП-443, ТП-22, ТП-20, ТП-380, ТП-88, ТП-87, ТП-156	3,17	1054	1500,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
20	Апрель	20,37 2020.04.22	14,15 2020.04.23	КЛ-6 кВ, КРН-2, РЛНД 317 - 163	ф."КЭЧ-2" от П/С "Южная", ТП-163, ТП-283	17,63	2	150,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
21	Апрель	17,07 2020.04.30	19,30 2020.04.30	КЛ-6 кВ, П/С «Северная» ф-«ВЛ-7»	ф."ВЛ-7" от П/С "Северная", ТП-211, ТП-118, ТП-407, ТП-362, ТП-77, ТП-78, ТП-392, ТП-13, ТП-426, ТП-409, ТП-320, ТП-403, ТП-180, ТП-38, ТП-171, ТП-12, ТП-321	2,38	1518	1200,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
22	Апрель	17,09 2020.04.30	21,30 2020.04.30	КЛ-6 кВ, П/С «Северная» ф. «Нефтеразведка»	ф. «Нефтеразведка» от П/С «Северная», ТП-436, ТП-208, ТП-374, ТП-268, ТП-170, ТП-399, ТП-476, ТП-427, ТП-419, ТП-145, ТП-106, ТП-96, ТП-144, ТП-418, ТП-226, ТП-406, ТП-225, ТП-205	4,35	25	1600,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
23	Май	18,38 2020.05.03	21,58 2020.05.03	КЛ-6 кВ от ТП-415 до ТП-189	ф. КЛ-5 от П/С «МайГЭС», ф. 51 от РП-5, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415	3,33	814	200,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
24	Май	01,50 2020.05.06	02,20 2020.05.06	КЛ-6 кВ от П/С «Северная» до РП-14	ф. РП-14-2 от П/С «Северная», ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-182, ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-379, ТП-388, ТП-73, ТП-122, ТП-133	0,50	1046	350,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
25	Май	10,32 2020.05.16	12,55 2020.05.16	ВЛ-6 кВ от опоры №26 до ТП-373	ф. 154 от РП-15, РП-11, ТП-334, ТП-396, ТП-364, ТП-281, ТП-477, ТП-287, ТП-83, ТП-228, ТП-207, ТП-71, ТП-97, ТП-157, ТП-120, ТП-325, ТП-319, ТП-285, ТП-351, ТП-337, ТП-343, ТП-398; РП-15, ф. 154: ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365	2,38	802	560,00	Нарушение механического соединения в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
26	Май	03,30 2020.05.23	13,50 2020.05.23	ТП-189	ф. КЛ-5 от П/С «МайГЭС», ф. 51 от РП-5, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-143, ТП-111	10,33	947	500,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, расчистка охранной зоны ТП, устранение повреждений
27	Май	19,21 2020.05.29	20,16 2020.05.29	ТП-122	ф. РП-14-2 от П/С «Северная», ф. 144 от РП-14, ТП-122, ТП-133	0,92	498	50,00	Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекося в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Определение места повреждения, устранение повреждений
28	Май	19,21 2020.05.29	22,05 2020.05.29	ТП-290	ф. РП-7-2 от П/С «Черемушки», ф. 76 от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-344, ТП-147, ТП-263, ТП-258, ТП-382, ТП-451	2,73	996	470,00	Электродуговое повреждение в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Определение места повреждения, устранение повреждений
29	Июнь	19,26 2020.06.08	20,20 2020.06.08	КЛ-6 кВ от ТП-68 до ТП-136	ф. АТС от П/С «Южная», ТП-324, ТП-112, ТП-323, ТП-82, ТП-68, ТП-412, ТП-412А, ТП-479, ТП-136, ТП-113, ТП-223, ТП-449	0,90	848	432,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
30	Июнь	13,47 2020.06.11	15,45 2020.06.11	КЛ-6 кВ от ТП-2 до ТП-84	ф. ВОГ от П/С «Южная», ТП-81, ТП-86, ТП-149, ТП-150, ТП-139, ТП-3, ТП-2, ТП-2А, ТП-84, ТП-308	1,97	1029	1064,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
31	Июнь	16,06 2020.06.11	17,25 2020.06.11	КЛ-6 кВ от П/С «Северная» ф.РП-14-2 до РП-14 ф.Ввод-2	ф.РП-14-2 от П/С «Северная», ТП-335, ТП-369, ТП-241, ТП-379, ТП-447, ТП-388, ТП-73, ТП-122, ТП-133, ТП-316, ТП-121, ТП-353	1,32	1653	776,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
32	Июнь	19,40 2020.06.19	21,20 2020.06.19	ВЛ-6 кВ от ТП-138 до ТП-357	ф.КЭЧ-2 от П/С «Южная», ф.112 от РП-11, ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-212, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-357, ТП-381	1,67	752	1561,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, пропилка ветвей деревьев, восстановление соединения
33	Июнь	05,55 2020.06.26	06,40 2020.06.26	КЛ-6 кВ от П/С «Северная» ф.РП-14-1 до РП-14 ф.Ввод-1	ф.РП-14-1 от П/С «Северная», ТП-333, ТП-369, ТП-379, ТП-196, ТП-239, ТП-224, ТП-10, ТП-166, ТП-129	0,75	1376	662,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
34	Июнь	19,29 2020.06.27	22,21 2020.06.27	КЛ-6 кВ от ТП-83 до ТП-287	ф.КЭЧ-2 от П/С «Южная», ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-212, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-357, ТП-381	2,87	752	2466,00	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
35	Июль	17,00 2020.07.03	19,35 2020.07.03	КЛ-6 кВ от РП-11 ф.111, КЛ-6 кВ от ТП-207 до ТП-228	ф.111 от РП-11, ТП-209, ТП-210, ТП-192, ТП-207, ТП-228, ТП-71, ТП-97	2,58	214	1111,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
36	Июль	23,20 2020.07.04	00,20 2020.07.05	КЛ-6 кВ от РП-1 ф.5, КЛ-6 кВ от ТП-58 до ТП-300	ф.5 от РП-1, ТП-141, ТП-490, ТП-216, ТП-126, ТП-300	1,00	121	519,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования в смежной сети 110/35 кВ	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
37	Июль	11,46 2020.07.07	12,20 2020.07.07	РП-3 ф.Ввод-2 от П/С «Северная» ф.РП-3-2, РП-3 ф.Ввод-2	ф.РП-3-2 от П/С «Северная», ТП-17, ТП-327, ТП-95, ТП-413, ТП-104, ТП-110, ТП-80, ТП-486, ТП-422, ТП-202, ТП-162, ТП-391, ТП-405	0,57	94	415,20	Нарушение электрической изоляции в результате несвоевременного выявления и устранения дефектов	Определение места повреждения, восстановление соединения
38	Июль	13,10 2020.07.07	18,05 2020.07.07	КЛ-6 кВ от РП-14 ф.144, РП-15 ф.154, РП-11 ф.112	ф.144 от РП-14, ф.154 от РП-15, ф.112 от РП-11, ТП-133, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-365, ТП-281, ТП-364, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-357, ТП-47, ТП-446, ТП-70, ТП-375, ТП-381, ТП-317, ТП-163, ТП-283	4,92	1018	3662,00	Перегрузка трансформатора — угроза аварийной ситуации	Отключение нагрузки, восстановление режима потребителей
39	Июль	15,05 2020.07.08	15,58 2020.07.08	ВЛ-6 кВ от П/С «Черемушки» ф.РП-7, РП-7 ф.76, ВЛ-6 кВ от ТП-352 до ТП-358	ф.76 от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-67, ТП-355, ТП-358, ТП-354, ТП-344	0,88	1323	1069,10	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
40	Июль	08,15 2020.07.13	14,03 2020.07.13	КЛ-6 кВ от П/С «МайГЭС» ф.КЛ-6, КЛ-6 кВ от П/С «МайГЭС» ф.КЛ-6 до РП-1 ф.КЛ-6	ф.КЛ-6 от П/С «МайГЭС», ТП-261, ТП-421, ТП-230, ТП-56, ТП-79, ТП-57, ТП-101, ТП-94, ТП-55, ТП-116, ТП-444, ТП-48, ТП-448	5,80	842	736,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
41	Август	10,55 2020.08.04	11,50 2020.08.04	ВЛ-6 кВ от РЛНД 163/283 до ТП-283	КРН-2 от РП-11 ф.112, ТП-317, ТП-166, ТП-283	0,92	300	28,80	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
42	Август	23,30 2020.08.04	01,50 2020.08.05	КЛ-6 кВ от ТП-183 до ТП-288	ф.КЛ-4 от П/С «МайГЭС», ТП-65, ТП-195, ТП-28, ТП-183, ТП-302, ТП-125, ТП-408, ТП-385, ТП-390, ТП-	2,33	1365	1137,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
43	Август	14,48 2020.08.10	22,05 2020.08.10	КЛ-6 кВ от ТП-162 до ТП-391	ф.36 от РП-3, ТП-486, ТП-422, ТП-202, ТП-162, ТП-391, ТП-405, ТП-218, ТП-455, ТП-164	7,28	82	1988,00	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
44	Август	17,55 2020.08.18	20,20 2020.08.18	КЛ-6 кВ от ТП-261 до ТП-421	ф.КЛ-6 от РП-1, ТП-261, ТП-421	2,42	16	498,20	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
45	Август	17,55 2020.08.18	09,40 2020.08.19	ТП-94	ТП-448, ТП-48, ТП-444, ТП-116, ТП-55, ТП-94	15,75	130	3203,20	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, восстановление соединения
46	Сентябрь	22,29 2020.09.05	01,00 2020.09.06	ВЛ-6 кВ, РП-8 ф.86, ВЛ-6 кВ от ТП-330 до ТП-244	ф.86 от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-482	2,52	1578	2092,60	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Определение места повреждения, устранение повреждений
47	Сентябрь	22,36 2020.09.05	23,55 2020.09.05	ВЛ-6 кВ от РП-7 ф.76, ВЛ-6 кВ от ф.76 РП-7	ф.76 от РП-7, ТП-290, ТП-217, ТП-349, ТП-352, ТП-358, ТП-354, ТП-67, ТП-344, ТП-355, ТП-147, ТП-263, ТП-405, ТП-258, ТП-382, ТП-451	1,32	1338	991,60	Нарушение электрической изоляции в результате воздействия повторяющихся стихийных явлений - атмосферные перенапряжения (гроза)	Определение места повреждения, устранение повреждений

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
48	Сентябрь	14,24 2020.09.06	15,20 2020.09.06	ВЛ-6 кВ от П/С "Южная", от П/С "МайГЭС"	ТП-3, ТП-234, ТП-4, ТП-129, ТП-224, ТП-239, ТП-196, ТП-324, ТП-112, ТП-113, ТП-223, ТП-184, ТП-449, ТП-323, ТП-82, ТП-68, ТП-421, ТП-479, ТП-136, ТП-81, ТП-86, ТП-149, ТП-150, ТП-139, ТП-3, ТП-2, ТП-84, ТП-432, ТП-308, ТП-137, ТП-63, ТП-255, ТП-152, ТП-64, ТП-477, ТП-281, ТП-364, ТП-396, ТП-334, ТП-119, ТП-138, ТП-420, ТП-212, ТП-357, ТП-47, ТП-375, ТП-381, ТП-446, ТП-70, ТП-317, ТП-163, ТП-283, ТП-286, ТП-108, ТП-209, ТП-210, ТП-319, ТП-192, ТП-207, ТП-287, ТП-83, ТП-228, ТП-71, ТП-97, ТП-157, ТП-120, ТП-375, ТП-337, ТП-351, ТП-343, ТП-398, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-480, ТП-65, ТП-122, ТП-133, ТП-316, ТП-121, ТП-353, ТП-433, ТП-182, ТП-333, ТП-254, ТП-262, ТП-89, ТП-266, ТП-29, ТП-189, ТП-415, ТП-299, ТП-6, ТП-253, ТП-74, ТП-186, ТП-436, ТП-126, ТП-121, ТП-122, ТП-123, ТП-124, ТП-125, ТП-126, ТП-127, ТП-128, ТП-129, ТП-130, ТП-131, ТП-132, ТП-133, ТП-134, ТП-135, ТП-136, ТП-137, ТП-138, ТП-139, ТП-140, ТП-141, ТП-142, ТП-143, ТП-144, ТП-145, ТП-146, ТП-147, ТП-148, ТП-149, ТП-150, ТП-151, ТП-152, ТП-153, ТП-154, ТП-155, ТП-156, ТП-157, ТП-158, ТП-159, ТП-160, ТП-161, ТП-162, ТП-163, ТП-164, ТП-165, ТП-166, ТП-167, ТП-168, ТП-169, ТП-170, ТП-171, ТП-172, ТП-173, ТП-174, ТП-175, ТП-176, ТП-177, ТП-178, ТП-179, ТП-180, ТП-181, ТП-182, ТП-183, ТП-184, ТП-185, ТП-186, ТП-187, ТП-188, ТП-189, ТП-190, ТП-191, ТП-192, ТП-193, ТП-194, ТП-195, ТП-196, ТП-197, ТП-198, ТП-199, ТП-200, ТП-201, ТП-202, ТП-203, ТП-204, ТП-205, ТП-206, ТП-207, ТП-208, ТП-209, ТП-210, ТП-211, ТП-212, ТП-213, ТП-214, ТП-215, ТП-216, ТП-217, ТП-218, ТП-219, ТП-220, ТП-221, ТП-222, ТП-223, ТП-224, ТП-225, ТП-226, ТП-227, ТП-228, ТП-229, ТП-230, ТП-231, ТП-232, ТП-233, ТП-234, ТП-235, ТП-236, ТП-237, ТП-238, ТП-239, ТП-240, ТП-241, ТП-242, ТП-243, ТП-244, ТП-245, ТП-246, ТП-247, ТП-248, ТП-249, ТП-250, ТП-251, ТП-252, ТП-253, ТП-254, ТП-255, ТП-256, ТП-257, ТП-258, ТП-259, ТП-260, ТП-261, ТП-262, ТП-263, ТП-264, ТП-265, ТП-266, ТП-267, ТП-268, ТП-269, ТП-270, ТП-271, ТП-272, ТП-273, ТП-274, ТП-275, ТП-276, ТП-277, ТП-278, ТП-279, ТП-280, ТП-281, ТП-282, ТП-283, ТП-284, ТП-285, ТП-286, ТП-287, ТП-288, ТП-289, ТП-290, ТП-291, ТП-292, ТП-293, ТП-294, ТП-295, ТП-296, ТП-297, ТП-298, ТП-299, ТП-300, ТП-301, ТП-302, ТП-303, ТП-304, ТП-305, ТП-306, ТП-307, ТП-308, ТП-309, ТП-310, ТП-311, ТП-312, ТП-313, ТП-314, ТП-315, ТП-316, ТП-317, ТП-318, ТП-319, ТП-320, ТП-321, ТП-322, ТП-323, ТП-324, ТП-325, ТП-326, ТП-327, ТП-328, ТП-329, ТП-330, ТП-331, ТП-332, ТП-333, ТП-334, ТП-335, ТП-336, ТП-337, ТП-338, ТП-339, ТП-340, ТП-341, ТП-342, ТП-343, ТП-344, ТП-345, ТП-346, ТП-347, ТП-348, ТП-349, ТП-350, ТП-351, ТП-352, ТП-353, ТП-354, ТП-355, ТП-356, ТП-357, ТП-358, ТП-359, ТП-360, ТП-361, ТП-362, ТП-363, ТП-364, ТП-365, ТП-366, ТП-367, ТП-368, ТП-369, ТП-370, ТП-371, ТП-372, ТП-373, ТП-374, ТП-375, ТП-376, ТП-377, ТП-378, ТП-379, ТП-380, ТП-381, ТП-382, ТП-383, ТП-384, ТП-385, ТП-386, ТП-387, ТП-388, ТП-389, ТП-390, ТП-391, ТП-392, ТП-393, ТП-394, ТП-395, ТП-396, ТП-397, ТП-398, ТП-399, ТП-400, ТП-401, ТП-402, ТП-403, ТП-404, ТП-405, ТП-406, ТП-407, ТП-408, ТП-409, ТП-410, ТП-411, ТП-412, ТП-413, ТП-414, ТП-415, ТП-416, ТП-417, ТП-418, ТП-419, ТП-420, ТП-421, ТП-422, ТП-423, ТП-424, ТП-425, ТП-426, ТП-427, ТП-428, ТП-429, ТП-430, ТП-431, ТП-432, ТП-433, ТП-434, ТП-435, ТП-436, ТП-437, ТП-438, ТП-439, ТП-440, ТП-441, ТП-442, ТП-443, ТП-444, ТП-445, ТП-446, ТП-447, ТП-448, ТП-449, ТП-450, ТП-451, ТП-452, ТП-453, ТП-454, ТП-455, ТП-456, ТП-457, ТП-458, ТП-459, ТП-460, ТП-461, ТП-462, ТП-463, ТП-464, ТП-465, ТП-466, ТП-467, ТП-468, ТП-469, ТП-470, ТП-471, ТП-472, ТП-473, ТП-474, ТП-475, ТП-476, ТП-477, ТП-478, ТП-479, ТП-480, ТП-481, ТП-482, ТП-483, ТП-484, ТП-485, ТП-486, ТП-487, ТП-488, ТП-489, ТП-490, ТП-491, ТП-492, ТП-493, ТП-494, ТП-495, ТП-496, ТП-497, ТП-498, ТП-499, ТП-500, ТП-501, ТП-502, ТП-503, ТП-504, ТП-505, ТП-506, ТП-507, ТП-508, ТП-509, ТП-510, ТП-511, ТП-512, ТП-513, ТП-514, ТП-515, ТП-516, ТП-517, ТП-518, ТП-519, ТП-520, ТП-521, ТП-522, ТП-523, ТП-524, ТП-525, ТП-526, ТП-527, ТП-528, ТП-529, ТП-530, ТП-531, ТП-532, ТП-533, ТП-534, ТП-535, ТП-536, ТП-537, ТП-538, ТП-539, ТП-540, ТП-541, ТП-542, ТП-543, ТП-544, ТП-545, ТП-546, ТП-547, ТП-548, ТП-549, ТП-550, ТП-551, ТП-552, ТП-553, ТП-554, ТП-555, ТП-556, ТП-557, ТП-558, ТП-559, ТП-560, ТП-561, ТП-562, ТП-563, ТП-564, ТП-565, ТП-566, ТП-567, ТП-568, ТП-569, ТП-570, ТП-571, ТП-572, ТП-573, ТП-574, ТП-575, ТП-576, ТП-577, ТП-578, ТП-579, ТП-580, ТП-581, ТП-582, ТП-583, ТП-584, ТП-585, ТП-586, ТП-587, ТП-588, ТП-589, ТП-590, ТП-591, ТП-592, ТП-593, ТП-594, ТП-595, ТП-596, ТП-597, ТП-598, ТП-599, ТП-600, ТП-601, ТП-602, ТП-603, ТП-604, ТП-605, ТП-606, ТП-607, ТП-608, ТП-609, ТП-610, ТП-611, ТП-612, ТП-613, ТП-614, ТП-615, ТП-616, ТП-617, ТП-618, ТП-619, ТП-620, ТП-621, ТП-622, ТП-623, ТП-624, ТП-625, ТП-626, ТП-627, ТП-628, ТП-629, ТП-630, ТП-631, ТП-632, ТП-633, ТП-634, ТП-635, ТП-636, ТП-637, ТП-638, ТП-639, ТП-640, ТП-641, ТП-642, ТП-643, ТП-644, ТП-645, ТП-646, ТП-647, ТП-648, ТП-649, ТП-650, ТП-651, ТП-652, ТП-653, ТП-654, ТП-655, ТП-656, ТП-657, ТП-658, ТП-659, ТП-660, ТП-661, ТП-662, ТП-663, ТП-664, ТП-665, ТП-666, ТП-667, ТП-668, ТП-669, ТП-670, ТП-671, ТП-672, ТП-673, ТП-674, ТП-675, ТП-676, ТП-677, ТП-678, ТП-679, ТП-680, ТП-681, ТП-682, ТП-683, ТП-684, ТП-685, ТП-686, ТП-687, ТП-688, ТП-689, ТП-690, ТП-691, ТП-692, ТП-693, ТП-694, ТП-695, ТП-696, ТП-697, ТП-698, ТП-699, ТП-700, ТП-701, ТП-702, ТП-703, ТП-704, ТП-705, ТП-706, ТП-707, ТП-708, ТП-709, ТП-710, ТП-711, ТП-712, ТП-713, ТП-714, ТП-715, ТП-716, ТП-717, ТП-718, ТП-719, ТП-720, ТП-721, ТП-722, ТП-723, ТП-724, ТП-725, ТП-726, ТП-727, ТП-728, ТП-729, ТП-730, ТП-731, ТП-732, ТП-733, ТП-734, ТП-735, ТП-736, ТП-737, ТП-738, ТП-739, ТП-740, ТП-741, ТП-742, ТП-743, ТП-744, ТП-745, ТП-746, ТП-747, ТП-748, ТП-749, ТП-750, ТП-751, ТП-752, ТП-753, ТП-754, ТП-755, ТП-756, ТП-757, ТП-758, ТП-759, ТП-760, ТП-761, ТП-762, ТП-763, ТП-764, ТП-765, ТП-766, ТП-767, ТП-768, ТП-769, ТП-770, ТП-771, ТП-772, ТП-773, ТП-774, ТП-775, ТП-776, ТП-777, ТП-778, ТП-779, ТП-780, ТП-781, ТП-782, ТП-783, ТП-784, ТП-785, ТП-786, ТП-787, ТП-788, ТП-789, ТП-790, ТП-791, ТП-792, ТП-793, ТП-794, ТП-795, ТП-796, ТП-797, ТП-798, ТП-799, ТП-800, ТП-801, ТП-802, ТП-803, ТП-804, ТП-805, ТП-806, ТП-807, ТП-808, ТП-809, ТП-810, ТП-811, ТП-812, ТП-813, ТП-814, ТП-815, ТП-816, ТП-817, ТП-818, ТП-819, ТП-820, ТП-821, ТП-822, ТП-823, ТП-824, ТП-825, ТП-826, ТП-827, ТП-828, ТП-829, ТП-830, ТП-831, ТП-832, ТП-833, ТП-834, ТП-835, ТП-836, ТП-837, ТП-838, ТП-839, ТП-840, ТП-841, ТП-842, ТП-843, ТП-844, ТП-845, ТП-846, ТП-847, ТП-848, ТП-849, ТП-850, ТП-851, ТП-852, ТП-853, ТП-854, ТП-855, ТП-856, ТП-857, ТП-858, ТП-859, ТП-860, ТП-861, ТП-862, ТП-863, ТП-864, ТП-865, ТП-866, ТП-867, ТП-868, ТП-869, ТП-870, ТП-871, ТП-872, ТП-873, ТП-874, ТП-875, ТП-876, ТП-877, ТП-878, ТП-879, ТП-880, ТП-881, ТП-882, ТП-883, ТП-884, ТП-885, ТП-886, ТП-887, ТП-888, ТП-889, ТП-890, ТП-891, ТП-892, ТП-893, ТП-894, ТП-895, ТП-896, ТП-897, ТП-898, ТП-899, ТП-900, ТП-901, ТП-902, ТП-903, ТП-904, ТП-905, ТП-906, ТП-907, ТП-908, ТП-909, ТП-910, ТП-911, ТП-912, ТП-913, ТП-914, ТП-915, ТП-916, ТП-917, ТП-918, ТП-919, ТП-920, ТП-921, ТП-922, ТП-923, ТП-924, ТП-925, ТП-926, ТП-927, ТП-928, ТП-929, ТП-930, ТП-931, ТП-932, ТП-933, ТП-934, ТП-935, ТП-936, ТП-937, ТП-938, ТП-939, ТП-940, ТП-941, ТП-942, ТП-943, ТП-944, ТП-945, ТП-946, ТП-947, ТП-948, ТП-949, ТП-950, ТП-951, ТП-952, ТП-953, ТП-954, ТП-955, ТП-956, ТП-957, ТП-958, ТП-959, ТП-960, ТП-961, ТП-962, ТП-963, ТП-964, ТП-965, ТП-966, ТП-967, ТП-968, ТП-969, ТП-970, ТП-971, ТП-972, ТП-973, ТП-974, ТП-975, ТП-976, ТП-977, ТП-978, ТП-979, ТП-980, ТП-981, ТП-982, ТП-983, ТП-984, ТП-985, ТП-986, ТП-987, ТП-988, ТП-989, ТП-990, ТП-991, ТП-992, ТП-993, ТП-994, ТП-995, ТП-996, ТП-997, ТП-998, ТП-999, ТП-1000	0,93	12519	13020,00	Отключение (повреждение) оборудования в смежной сети 110/35 кВ	Осмотр, восстановление соединения
49	Сентябрь	02,05 2020.09.20	04,05 2020.09.20	КЛ-6 кВ, РП-8, ф.86, КЛ-6 кВ от РП-8 до ТП-206	ф.86 от РП-8, ТП-66, ТП-459, ТП-330, ТП-244, ТП-318, ТП-277, ТП-32, ТП-376, ТП-482	2,00	1578	1660,80	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
50	Октябрь	09,18 2020.10.07	11,15 2020.10.07	КЛ-6 кВ от ТП-241 до ТП-447	ТП-335, ТП-241, ТП-447, ТП-338, ТП-73	1,95	352	712,50	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
51	Октябрь	09,29 2020.10.13	09,37 2020.10.13	ф.РП-3-1 от П/С «Северная»	ф.РП-3-1 от П/С «Северная», ТП-19, ТП-220, ТП-452, ТП-103, ТП-315, ТП-485, ТП-404, ТП-164, ТП-455, ТП-218, ТП-416, ТП-142, ТП-488, ТП-428, ТП-395, ТП-231, ТП-437	0,13	252	105,90	Отключение (повреждение) оборудования в смежной сети 110/35 кВ	Осмотр, восстановление соединения

№ пп	Месяц	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД)	Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг	Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ)	Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час	Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт.	Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт	Причины аварий	Мероприятия по их устранению
52	Октябрь	11,48 2020.10.15	12,45 2020.10.15	КЛ-6 кВ от П/С «Черемушки» ф.РП-7-1 до РП-7 ф.Ввод-1	ф.РП-7-1 от П/С «Черемушки», ТП-314, ТП-204, ТП-361, ТП-127, ТП-245, ТП-45, ТП-443, ТП-221, ТП-20, ТП-360, ТП-200, ТП-165, ТП-40, ТП-301, ТП-39, ТП-445, ТП-62, ТП-98, ТП-61	0,95	3285	1564,70	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
53	Октябрь	15,59 2020.10.26	17,19 2020.10.26	КЛ-6 кВ от П/С «Черемушки» ф.РП-7-2 до РП-7 ф.Ввод-2	ф.РП-7-2 от П/С «Черемушки», ТП-314, ТП-204, ТП-361, ТП-127, ТП-245, ТП-45, ТП-443, ТП-222, ТП-42, ТП-331, ТП-175, ТП-43, ТП-290, ТП-349, ТП-352, ТП-354, ТП-67, ТП-355, ТП-344, ТП-147, ТП-258, ТП-382, ТП-451	1,33	2976	1862,10	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
54	Ноябрь	15,55 2020.11.22	12,48 2020.11.23	ВЛ-6 кВ от РП-15 до опоры № 17	ф.154 от РП-15, ТП-371, ТП-307, ТП-278, ТП-373, ТП-365, ТП-480	20,88	9	2492,40	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - гололедно-изморозевые отложения	Определение места повреждения, восстановление соединения
55	Декабрь	13,11 2020.12.02	14,12 2020.12.02	КЛ-6 кВ от П/С «Северная», ф. «Фр-2» до ТП-51	ф. «Фр-2» от П/С «Северная», ТП-158, ТП-51, ТП-49, ТП-22, ТП-181, ТП-236, ТП-429, ТП-61, ТП-98	1,02	629	1005,80	Внешнее механическое воздействие при производстве несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ
56	Декабрь	12,25 2020.12.06	14,08 2020.12.06	ВЛ-6 кВ от П/С «Южная», ф. «КЭЧ-1»	ф. «КЭЧ-1» от П/С «Южная», ТП-365, ТП-373, ТП-278, ТП-307, ТП-371, ТП-339, ТП-398, ТП-343, ТП-351, ТП-337, ТП-334, ТП-209, ТП-210, ТП-286, ТП-108, ТП-192, ТП-69	1,72	1050	3194,00	Внешнее механическое воздействие повторяющихся стихийных явлений - ветровые нагрузки	Определение места повреждения, восстановление соединения
57	Декабрь	10,11 2020.12.25	11,10 2020.12.25	КЛ-6 кВ от ТП-128 до ТП-205	ф. «Промзона» от П/С «Северная», ТП-464, ТП-248, ТП-167, ТП-384, ТП-372, ТП-440, ТП-105, ТП-109, ТП-128, ТП-23	0,98	505	800,00	Нарушение электрической изоляции в результате отключения (повреждения) оборудования потребителей электрической энергии	Определение места повреждения, разрытие грунта, восстановление соединения, испытание КЛ

*С учетом уточнения